


M/T. "ALDERAMINE"

PROVE DI ISOLAMENTO DEI MOTORI ELETTRICI DI BORDO

M.E. o DYNAMO	Date della prova	Isolamento in Megohm
DYNAMO N°1	3/3/59	10
" N°2	3/3/59	10
" N°3	3/3/59	10
" A VAPORE	3/3/59	10
" EMERGENZA	3/3/59	10
GRUPPI CONVERTITORI 220/110		
MOTORE N°1	4/3/59	10
" N°2	4/3/59	10
GENERATORE N°1	4/3/59	10
" N°2	4/3/59	10
POMPA OLIO M.P. N°1	4/3/59	10
" " " N°2	4/3/59	10
POMPA CIRCOLAZIONE M.P. N°1	4/3/59	10
" " " N°2	4/3/59	10
TIMONE	4/3/59	10
POMPA BUTTERWORTH	4/3/59	10
COMPRESSORE ARIA	4/3/59	10
TRAVASO NAFTA 100T.	4/3/59	10
" " 50T.	5/3/59	5
POMPA INCENDIO	5/3/59	5
" SENTINA	5/3/59	10
VIRATORE	5/3/59	10
VENTILATORE CALDAIA	5/3/59	10
POMPA SPINTA NAFTA CALDAIE	5/3/59	10
DEPURATORE NAFTA N°1	5/3/59	4
" " N°2	5/3/59	1
" OLIO N°1	5/3/59	3
" " N°2	5/3/59	4
VENTILATORE MACCHINA N°1	5/3/59	5
" " N°2	5/3/59	5
POMPA SPINTA NAFTA M.P. N°1	5/3/59	10
" " " " N°2	5/3/59	10
POMPA RAFFREDDAMENTO POLVERIZZATORI N°1	5/3/59	10
" " " " N°2	5/3/59	10
POMPA CIRCOLAZIONE ACQUA DOLCE ELETTR. N°1	6/3/59	10
C.S. N°2	6/3/59	10
POMPA CIRC.ACQUA MARE ELETTROGENI N°1	6/3/59	10
C.S. N°2	6/3/59	10
SEGA CIRCOLARE	6/3/59	5
IDROESTRATTORE	6/3/59	0,5
LAVATRICE	6/3/59	0,5
STIRATRICE	6/3/59	0,5
ESTRATTORE CUCINA	6/3/59	3
IMPASTATRICE	6/3/59	10
VERICELLI IMBARCAZIONI N°1	6/3/59	0,6
C.S. N°2	6/3/59	1,5
C.S. N°3	6/3/59	2
C.S. N°4	6/3/59	1
POMPA DELLO "STREAM LINE FILTER"	6/3/59	5



© 2021

Lloyd's Register
Foundation

Cont'd.....

012836-012844-0071/2

Cont'd. M/T. "ALDERAMINE"

TORNIO Az/te 260	6/3/59	10
" " 200	6/3/59	10
FRESATRICE	6/3/59	10
MOLA SMERIGLIO	6/3/59	0,5
SOLLEVAMENTO GRUE N°1	6/3/59	10
" " N°2	6/3/59	10
TRASLAZIONE TRASVERSALE GRUE N°1	6/3/59	10
" " " N°2	6/3/59	10
" LONGITUDINALE GRUE N°1	6/3/59	10
" " " N°2	6/3/59	10
POMPA ACQUA POTABILE	7/3/59	10
COMPRESSORE CUCINA	7/3/59	10
COMPRESSORE CONDIZIONAMENTO CENTRO	7/3/59	10
VENTILATORE CONDIZIONAMENTO CENTRO	7/3/59	5
COMPRESSORE AUTOMATICO CONDIZIONAMENTO CENTRO	7/3/59	10
" " " POPPA	7/3/59	2
" CONDIZIONAMENTO POPPA	7/3/59	0,5
POMPA SALAMOIA CONDIZIONAMENTO N°1	7/3/59	5
" " " N°2	7/3/59	10
VENTILATORE CONDIZIONAMENTO UFF. POPPA	7/3/59	1
COMPRESSORE CAMBUSA N°1	7/3/59	10
" " N°2	7/3/59	10
POMPA CIRCOLAZIONE COND. CAMBUSA N°1	7/3/59	10
C.S. N°2	7/3/59	10
AEROREFRIGERANTE DELLA VERDURA	7/3/59	5
VENTILATORE AEROREFRIGER. DECONGESTIONAM.	7/3/59	5
COMPRESSORE CAMERA DECONGESTIONAMENTO	7/3/59	10
FRIGIDAIRE CENTRO	7/3/59	5
" POPPA	7/3/59	10

=====



© 2021

Lloyd's Register
Foundation

00772/2